

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT


melyet kiállítottunk a VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 ErP típusjelű (gyári jelölés VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 2 ErP), gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, beépített tárolós kombi készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előirt EU Közösségi szabványoknak: 2009/125 Környezetbarát tervezési irányelv, 2010/30/EK energiacímkezési irányelv, 811/2013/EU rendelet, 813/2013/EU rendelet, 2009/142/EK Gázkészülékekre vonatkozó irányelv, EMC 2004/108/EK az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, 92/42/EK a Folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és 2006/95/EK Alacsony feszültségű berendezések irányelve

CE tanúsítvány száma:	51CQ4534
Tanúsító szervezet:	IMQ S.p.A.
Tanúsító szervezet azonosító száma:	0051
Gyártó:	IMMERGAS S.p.A Via Cisa Ligure 95 42041 Brescello RE
Gyári képviselő:	IMMERGAS Hungária Kft. Rádió u. 1/b. H-2310 Szigetszentmiklós
CE tanúsítvány dátuma:	2015.02.20.
CE tanúsítvány érvényessége:	Visszavonásig
Égéstermék elvezető/ égési levegő bevezető rendszer:	Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 és 80/125mm) rendszerben, szétválasztott (80/80mm) rendszerben, vagy légtérterheléses PPs (60 és 80 mm) égéstermék elvezetéssel.
Tanúsított rendszer típusok:	B23, B33, B53, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93
Rendszer termékjelölése: (EN14471:2005 szerint)	T120 - H1 - O - W - 2 - O10 - I - E - L1

**Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:**


		VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 ErP	
Névleges teljesítmény [kW]		32,0	6,9
Szezonális hatásfok [%] Fűtés	813/2013 EU rendelet szerint	92,0	



Szigetszentmiklós, 2015.09.26.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT  
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B  
A.sz:13249872-2,-13 Bank: 10201006 50237209  
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

  
 Kardos Géza  
 Műszaki Igazgató

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT