

## SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 11.§ szerint,  
a gyártó/szállító

**Vaillant Saunier Duval Kft.**  
**1116 Budapest, Hunyadi János út 1.**

kijelenti, hogy az alább felsorolt zárt égésterű Vaillant készülékek és velük együtt tanúsított égéstermék elvezető rendszerek megfelelnek hatályos előírásoknak. A rendszertanúsított égéstermék elvezető rendszerek kivitelezése az LAS szerelési utasításban foglalt technológiai utasítások maradéktalan betartása mellett engedélyezett. (A gázkészülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető rendszer nem építési termék direktíva alá vont termék/berendezés, hanem a gázkészülékekre vonatkozó direktívák az irányadók. Ezért szállító megfelelőségi nyilatkozat a Kéményseprő Vállalat (FŐKÉTÜSZ) terv felülvizsgálati és engedélyezési eljárásában foglalt kivitelezői nyilatkozat mellékletének használható fel.)

### 1. Átfolyós zárt égésterű vízmelegítő

Típus: turboMAG HU 14-2/0  
Tanúsítvány: CE 1312BP4018  
Tanúsító intézet: CERTIGAZ SAS – Paris (CE 1312)  
Gyártó: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid  
EU/90/396/EWG  
Elvezetési módok: B32,C12,C32,C42,C52,C62,C82  
Koncentrikus 60/100 és szétválasztott 80/80  
Kezelési, szerelési utasítás: 2002\_0546\_HU,  
LAS szerelési utasítás: 2001\_7114\_HU  
Csőrendszer anyaga: fém/alumínium

### 2. Fali turboTEC pro VUW ..2/3-3 fali kombi lakásfűtő készülék

Típus: turboTEC pro VUW HU 242/3-3 M  
Tanúsítvány: CE 0063BQ3944  
Tanúsító intézet: GASTEC Certification BV – Netherlands (CE 0063)  
Gyártó: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid  
EU/90/396/EWG és 92/42EWG  
Elvezetési módok: B22,32,C12,C32,C42,C52,82  
Koncentrikus 60/100, 80/125 és szétválasztott 80/80  
Szerelési utasítás: 00 2002 9069\_HU  
Kezelési utasítás: 00 2002 9070\_HU  
LAS szerelési utasítás: 806026\_34HU  
Csőrendszer anyaga: fém/alumínium

### 3. Fali turboTEC plus VU/VUW ..2/3-5 fali fűtő- és kombi lakásfűtő készülék

Típus: turboTEC plus VU HU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5  
VUW HU 202/3-5, VUW 242/3-5, VUW 282/3-5

Tanúsítvány: CE 0063BR3307

Tanúsító intézet: GASTEC Certification BV – Netherlands (CE 0063)

Gyártó: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

EU/90/396/EWG és 92/42/EWG

Elvezetési módok: B22,32,C12,C32,C42,C52,82

Koncentrikus 60/100, 80/125 és szétválasztott 80/80

Szerelési utasítás: 00 2002 9323\_HU

Kezelési utasítás: 00 2002 9222\_HU

LAS szerelési utasítás: 00 2002 9225\_HU

Csőrendszer anyaga: fém/alumínium

### 5. Fali aquaPLUS VUI ...7 fali kombi lakásfűtő készülék beépített melegvíz tárolóval

Típus: aquaPLUS VUI HU 282-7

Tanúsítvány: CE 0063BM3435 alapján H 01 048 1039

Tanúsító intézet: DVGW – Bonn alapján MBVTI (CE 1009)

Gyártó: Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

EU 92/42/EWG

Elvezetési módok: B22,C12,C32,C42

Koncentrikus 60/100, 80/125 és szétválasztott 80/80

Szerelési utasítás: 834701\_40CZ/SK/HU

Kezelési utasítás: 834643\_HU

LAS szerelési utasítás: 806026\_HU

Koncentrikus és szétválasztott gyári csőrendszer


Csőrendszer anyaga: fém/alumínium

**Jelen szállító megfelelőségi nyilatkozat a termék forgalmazásának befejezéséig érvényes!**

**Budapest, 2014.01.02.**



**Seidl Gábor**  
Country manager  
Vaillant Saunier Duval Kft



**Mihály Gábor**  
Műszaki igazgató  
Vaillant Saunier Duval Kft